



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 10 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 22620

Об'єкт експертизи: Фарба вогнезахисна «Defens M120», Вогнезахисна речовина (штукатурка) «Defens MR», Грунт «Defens Contact»

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.3-34774235-013:2020 МАТЕРІАЛИ ВОГНЕЗАХИСНІ DEFENS.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Код за ДКПП: 20.59, УКТЗЕД: 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: у будівництві: для вогнезахисної обробки несучих металевих, залізобетонних та дерев'яних конструкцій, горищних покриттів з деревини, ДВП, ДСП, на залізничному транспорті при ремонті та будівництві вагонів, для вогнезахисту повітроводів, систем димовидалення, всіх видів кабельної продукції, сталевих конструкцій, по яким проходить кабель, що експлуатуються в будівлях та спорудах житлового, адміністративного призначення, промислових та громадських об'єктах, об'єктах енергетичного комплексу, хімічної, нафтогазової гірничовидобувної та переробної галузі, АЕС, у тому числі об'єктах харчового, лікувально-профілактичного, навчального і розважального призначення та ін.

Виробник: ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ». Адреса виробничих потужностей: 49040 Україна, м. Дніпро, вул. Космічна, 49Г, тел. (056)767-28-95 kapitel-dnepr@i.ua, www.defens.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ». м. Дніпро, вул. Космічна, 49Г, +38(056)767-28-95, код за ЄДРПОУ: 34774235.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: полімерів проп-2-енової і 2-метилпроп-2-енової кислот та їх похідних – 10,0 мг/м³ (III клас небезпеки); 2,2-Ді(гідроксиметил)пропан-1,3-діолу – 4,0 мг/м³ (III клас небезпеки, а); триамонію фосфату - 10,0 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); поліфосфатів – 10,0 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); титану діоксиду – 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС -України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та законодавства, що діє на території України. Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м³, не більше): толуолу – 0,002; вапна – 0,1; 2,4,6-триаміно-1,3,5-триазину - 0,01

відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарба вогнезахисна «Defens M120», Вогнезахисна речовина (штукатурка) «Defens MP», Грунт «Defens Contact» згідно ТУ У 20.3-34774235-013:2020 МАТЕРІАЛИ ВОГНЕЗАХИСНІ DEFENS. ТЕХНІЧНІ УМОВИ, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-34774235-013:2020 МАТЕРІАЛИ ВОГНЕЗАХИСНІ DEFENS. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11692 від 17 вересня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.

М.П.