



10175
DСТU EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0166-29

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/ 30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2025 р.

Term of validity is from

Сертифікат

видано

Сертифікат видано/

Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція

Продукція/Production

Вогнезахисний матеріал (штукатурка) Defens MP
для вогнезахисту сталевих несучих конструкцій (колон) будівель і споруд

20.59.59

(код (n) УКТЗЕД/ДКПД)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість».
Клас вогнестійкості R120 в залежності від товщини покриття вогнезахисним матеріалом
відповідно до додатку

(позначення нормативних документів) / (notation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат видано органом

сертифікації/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
кор. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2026 за № У 20.5-34774235-013:2020
«Матеріали вогнезахисні Defens».
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту
сталевих будівельних конструкцій вогнезахисним матеріалом Defens MP.
Середня витрата вогнезахисного матеріалу Defens MP - 0,4 ± 0,02 кг/м² на 1 мм сухого покриття.
Товщина ґрунтувального покриття «ГФ-021» - 0,08 мм.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № 4/СПК-20 від 13.11.2020 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації
№ 20366 дієсний до 10.04.2024).
Рішення № 154/22 від 29.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



(Handwritten signature)

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0166-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

10 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Забезпечення класу вогнестійкості R120 в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (штукатурка) Defens MP для сталевих конструкцій

Зведена товщина металу, δ, мм	Клас вогнестійкості	
	R 120	
	Товщина покриття вогнезахисним матеріалом, мм	
≥ 3,43	31,0	
≥ 5,70	28,5	
≥ 9,38	27,5	

Грунтувальне покриття «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82 «Грунтової ГФ-021. Технические условия») середньою товщиною сухого шару 0,07 – 0,09 мм

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(ім'я, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)