



**ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0437-21

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

29 грудня 2021 р. до 08 вересня 2024 р.

Term of validity is from

Забезпечення класу вогнестійкості R150 для будівельних несучих металевих конструкцій (сталевих колон) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (штукатурка) Defens MP

Зведена товщина металу, δ , мм	Клас вогнестійкості	
	R 150	
	Товщина покриття вогнезахисним матеріалом, мм	
$\geq 3,57$	32,0	
$\geq 5,77$	31,5	
$\geq 9,38$	30,5	

Середня витрата вогнезахисного матеріалу Defens MP $0,4 \pm 0,02$ кг/м² на 1 мм сухого покриття. Товщина ґрунтувального покриття Defens ALRUBBER-01 0,05-0,07 мм.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



М.П./Stamp

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)